

# 質問回答書

平成30年5月31日午後1時30分更新

入札番号	301038
案件名称	平成30年度向山配水場電気設備更新工事
質問回答	質問
	特記仕様書のP. 5【盤共通仕様】に記載されている、盤製造業者の条件「主要な機器（遮断器、変圧器等）を自社で製造していること。」につきまして、本工事での主要な機器とは、受変電盤（NH2）の真空しゃ断器（引出し形）と変圧器盤（NH3）の三相モールド変圧器（トップランナー）と考えてよろしいでしょうか。
	回答
	お見込みのとおりです。