

質問回答書

平成31年1月21日午後1時30分更新

入札番号	301199
案件名称	堀山下高区配水場整備工事（電気・機械設備）（平成30年度継続費設定）
質問回答①	質問 特記仕様書8-1 機械設備工事(浄水場)の送水ポンプ及びエアチャンバの製作にあたり要項計算・水撃計算は必要御座いますでしょうか。
	回答 必要です。
質問回答②	質問 特記仕様書7-2 電気設備工事(配水場)(5)の遠隔監視装置の監視方法についてご教示ください。
	回答 クラウド監視です。
質問回答③	質問 特記仕様書7-1 電気設備(浄水場)(1)～(5)にある準拠規格(JEM1425)について JISC4620 にも同様の規格があるため、JEM または JIS のどちらかの規格に準拠すればよいと解釈して宜しいでしょうか。
	回答 原則 JEM 規格です。但し、JEM 規格にないものについては JIS 規格とします。
質問回答④	質問 特記仕様書9(4) 工事概要[ク] 諸官庁の手続きに於ける電気料金を受注者が負担すると明記されていますが、申請費用のみか引渡しまでかをご教示下さい。
	回答 新設する部分の費用については、引渡しまで受注者の負担となります。

質問回答⑤	質問	特記仕様書 9 (7) 建設副産物関係 [イ] に於いて、現状 PCB 含有の可能性のある機器を御教示願います。また、抜取分析調査で含有と判断された場合、仮の保管庫のご提供を頂けるものと考えてよろしいでしょうか。
	回答	PCB 含有機器がある場合を想定した仕様書としております。また、保管箇所については、市指定の箇所で現地保管とします。
質問回答⑥	質問	浄水場設備に伴う切替えに関して最大停止時間を御教示願います。
	回答	特記仕様書記載のとおり、設備停止可能時間は 13 時 30 分から 16 時 30 分までです。