

質問回答書

平成30年9月14日午後1時00分更新

入札番号	303151
案件名称	平成30年度鶴巻温泉駅南口広場昇降機設備保守点検委託業務(長期継続契約)
質問回答	質問 仕様書の「6 本業務の内容(5)遠隔閉じ込め救出、(6)地震時自動診断・復旧システムにおいて、定期的に管理者立ち合いのもと当機能の稼働試験を行うこと」とありますが、定期的とは概ね1年に1回ということで宜しいでしょうか。
	回答 稼働試験は、1年に1回を想定しています。