

質問回答書

令和2年6月19日午後1時30分更新

入札番号	5021079
案件名称	令和2年度南矢名陸橋橋りょう修繕耐震補強工事
質問回答①	質問 鋼製ブラケットのメッキ仕様は、SGメッキ以外に変更することは可能でしょうか。ご教授願います。
	回答 ST式T型ストッパー材料については、製品であるため、SGメッキ仕様となります（単価表P50、53、59参照）。 鋼製ブラケット材料については、亜鉛メッキ仕様となります（内訳書P19、20、21参照）。
質問回答②	質問 ひび割れ補修工は、すべて高所作業車での施工となるのでしょうか。一部足場施工に変更することは可能でしょうか。ご教授願います。
	回答 足場に変更して施工することは可能です。これについては、施工承諾とし、設計変更の対象としません。
質問回答③	質問 A2側水平力分担構造の施工足場は、高所作業車のみとなるのでしょうか。足場施工に変更することは可能でしょうか。ご教授願います。
	回答 足場に変更して施工することは可能です。これについては、施工承諾とし、設計変更の対象としません。