

# 質問回答書

令和3年5月21日午前9時30分更新

入札番号	5031033
案件名称	令和3年度本町12取水場取水ポンプ設備等更新工事
質問回答①	質問 監視装置機能増設について、取り込んだアナログ値は、リアルタイムトレンドの他に管理帳票の月報等にも反映させるという事でよろしいでしょうか。
	回答 お見込みのとおりです。
質問回答②	質問 図3におけるピット蓋塗装ですが、面積のみで考えると蓋の表面のみとし裏面の塗装は行わないと考えてよろしいでしょうか。
	回答 お見込みのとおりです。