

質問回答書

令和3年3月30日午後4時00分更新

入札番号	5034011
案件名称	感染防止対策用洗濯乾燥機の購入（令和2年度繰越明許）
質問回答①	質問 別紙の設置場所説明図の「200Vコンセント2口」等の表現について、それぞれの設置場所ごとに200Vのコンセントを増設するだけなのか。新たに200Vの配線を行うのか。又、200Vの種類（単相200V、三相200V等）の説明がいただきたい。
	回答 分電盤から設置場所までの配線及び200Vのコンセント2口の設置をお願いします。 200Vの種類については、単相の200Vです。
質問回答②	質問 各設置場所ごとに、客観的に設置費用が見積れる様に具体的な説明をいただきたい。
	回答 設置に関わるものとして配線、コンセントの設置、排水管の取付け及び転倒防止をお願いします。 また、設置場所にある既存の洗濯パン及び水道は、必要に応じて移設または撤去を消防本部で実施します。 ※設計図書追加「感染防止対策用洗濯乾燥機設置場所説明図(追加)」を参照