

# 質問回答書

令和4年4月15日午後3時30分更新

入札番号	5043025
案件名称	令和4年度八幡山配水場外8施設機械警備委託業務（長期継続契約）
質問回答①	質問 3 警備方法(2)の回線使用について 携帯電話網を使用した情報送信装置を使用して2つのキャリアを使用して通信を2重化していることから断線監視と考えております。文章を見る限りアナログ回線を使用することが必須条件となるのでしょうか？
	回答 異常情報送信に使用する回線は仕様書3(2)に示すとおりですが、本業務の目的が達成され、発注者に費用負担がない場合は、仕様書9 その他 に基づき協議により決定致します。
質問回答②	質問 6 警備用機器について マスターのカード20枚及び各施設に2枚ずつ貸与することとあります。ここでいうカードとはICチップが内蔵されたスティック形状のものでもよろしいのでしょうか？
	回答 本業務の目的が達成され、発注者に費用負担がない場合は、仕様書9 その他 に基づき協議により決定致します。
質問回答③	質問 防犯「提供業務」第1条2について 使用状況、区画等を考慮してブロックを設定するとあります。今回対象となっている物件において5ブロック異常で運用する想定物件はありますか？
	回答 特記仕様書のとおり、協議により決定致します。 現在は最大2ブロックとなっております。
質問回答④	質問 防犯「情報提供」第3条について 遅延時間の設定は最大5分、間隔は30秒単位で問題ありますでしょうか？（1分以内は10行単位）
	回答 防犯「提供業務」第4条に基づき協議となります。

質問回答⑤	質問
	<p>協定事項 1, 2 について</p> <p>セット時刻や早出の際のご連絡をいただけるよう記載がありますが、規定時間を超えてセットにならない、早朝に解除となったような場合、現地確認は不要との認識で宜しいでしょうか？</p>
質問回答⑥	回答
	<p>お見込みのとおりです。</p>
質問回答⑥	質問
	<p>協定事項 11 について</p> <p>鍵を 1 組貸与して頂けるとのことですが、2 組貸与して頂くことは可能でしょうか？</p>
質問回答⑦	回答
	<p>特記仕様書のとおりです。</p>
質問回答⑦	質問
	<p>自火報盤結線の施設に、別途熱感知器が配置されていますが、警備側で用意でよろしいでしょうか？</p>
質問回答⑧	回答
	<p>お見込みのとおりです。</p>
質問回答⑧	質問
	<p>堀山下浄水場の赤外線センサーは、赤外線専用のコントロール等は、未設置でしょうか？</p>
質問回答⑨	回答
	<p>施設平面図にある記載のとおりです。</p>
質問回答⑨	質問
	<p>二太子送水ポンプ場は 2 階平面図がありませんが、防犯センサーの設置は不要でよろしいでしょうか？</p>
質問回答⑩	回答
	<p>機械警備対象施設一覧に記載のあるとおりです。</p>
質問回答⑩	質問
	<p>六間配水場は、建物が分かれています。個別に防犯警戒は不要でしょうか？</p>
質問回答⑩	回答
	<p>機械警備対象施設一覧及び施設平面図に記載のあるとおりです。</p>