

令和7年度浄水水質検査結果

採水場所		14 菩提低区													水質基準		
採水年月日		令和7年4月3日	令和7年5月14日	令和7年6月12日										最高		最低	平均
天候・前日・当日		雨・雨	晴・晴	雨・曇													
気温 (℃)		10.0	23.0	22.7										23.0	10.0	18.6	
水温 (℃)		13.5	17.5	21.0										21.0	13.5	17.3	
1 一般細菌 (1mL中)		0	0	0										0	0	0	100 以下
2 大腸菌		不検出	不検出	不検出										検出回数		0	不検出
3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)			0.0003 未満											0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下
4 水銀及びその化合物 (mg/L)			0.00005 未満											0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下
5 セレン及びその化合物 (mg/L)			0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
6 鉛及びその化合物 (mg/L)			0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)			0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
8 六価クロム化合物 (mg/L)			0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
9 亜硝酸態窒素 (mg/L)			0.004 未満											0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)			0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)			2.24											2.24	2.24	2.24	10 以下
12 フッ素及びその化合物 (mg/L)			0.05 未満											0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.8 以下
13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)			0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1.0 以下
14 四塩化炭素 (mg/L)			0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下
15 1,4-ジオキサン (mg/L)			0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)			0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.04 以下
17 ジクロロメタン (mg/L)			0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02 以下
18 テトラクロロエチレン (mg/L)			0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
19 トリクロロエチレン (mg/L)			0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
20 ベンゼン (mg/L)			0.0002 未満											0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.01 以下
21 塩素酸 (mg/L)			0.06 未満											0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.6 以下
22 クロロ酢酸 (mg/L)			0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
23 クロロホルム (mg/L)			0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.06 以下
24 ジクロロ酢酸 (mg/L)			0.003 未満											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
25 ジブromクロロメタン (mg/L)			0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
26 臭素酸 (mg/L)			0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下
27 総トリハロメタン (mg/L)			0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1 以下
28 トリクロロ酢酸 (mg/L)			0.003 未満											0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.03 以下
29 ブromジクロロメタン (mg/L)			0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.03 以下
30 ブromモホルム (mg/L)			0.001 未満											0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下
31 ホルムアルデヒド (mg/L)			0.008 未満											0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下
32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)			0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1.0 以下
33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)			0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
34 鉄及びその化合物 (mg/L)			0.03 未満											0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下
35 銅及びその化合物 (mg/L)			0.01 未満											0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下
36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)			5.0											5.0	5.0	5.0	200 以下
37 マンガン及びその化合物 (mg/L)			0.005 未満											0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下
38 塩化物イオン (mg/L)		3.4	3.4	3.4										3.4	3.4	3.4	200 以下
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度) (mg/L)			74											74	74	74	300 以下
40 蒸発残留物 (mg/L)			110											110	110	110	500 以下
41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)			0.02 未満											0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下
42 ジェオスミン (mg/L)			0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
43 2-メチルイソボルネオール (mg/L)			0.000001 未満											0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下
44 非イオン界面活性剤 (mg/L)			0.002 未満											0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下
45 フェノール類 (mg/L)			0.0005 未満											0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下
46 有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)		0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満										0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	3 以下
47 pH 値		7.4	7.5	7.4										7.5	7.4	7.4	5.8~8.6
48 味		異常なし	異常なし	異常なし										異常回数		0	異常なし
49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし										異常回数		0	異常なし
50 色度 (度)		0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満										0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下
51 濁度 (度)		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満										0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	2 以下
残留塩素 (mg/L)		0.35	0.34	0.29										0.35	0.29	0.33	0.1 以上
判定		適合	適合	適合													