

令和7年度浄水水質検査結果

採水場所		23 三浦郡高区											水質基準				
		令和7年4月3日	令和7年5月20日	令和7年6月12日							最高	最低		平均			
採水年月日	候前日・当日	雨・雨	曇・晴	雨・曇													
天	候前日・当日	雨・雨	曇・晴	雨・曇													
気	温 (°C)	10.0	28.0	24.7										28.0	10.0	20.9	
水	温 (°C)	11.5	18.0	18.3										18.3	11.5	15.9	
1	一般細菌 (1mL中)	0	0	0										0	0	0	100 以下
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出											検出回数	0	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)		0.0003 未滿											0.0003 未滿	0.0003 未滿	0.0003 未滿	0.003 以下
4	水銀及びその化合物 (mg/L)		0.0005 未滿											0.0005 未滿	0.0005 未滿	0.0005 未滿	0.0005 以下
5	セレン及びその化合物 (mg/L)		0.001 未滿	0.001 未滿										0.001 未滿	0.001 未滿	0.001 未滿	0.01 以下
6	鉛及びその化合物 (mg/L)		0.001 未滿											0.001 未滿	0.001 未滿	0.001 未滿	0.01 以下
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)		0.001 未滿											0.001 未滿	0.001 未滿	0.001 未滿	0.01 以下
8	六価クロム化合物 (mg/L)		0.002 未滿											0.002 未滿	0.002 未滿	0.002 未滿	0.02 以下
9	亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.004 未滿											0.004 未滿	0.004 未滿	0.004 未滿	0.04 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.001 未滿											0.001 未滿	0.001 未滿	0.001 未滿	0.01 以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.43											0.43	0.43	0.43	10 以下
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)		0.05 未滿											0.05 未滿	0.05 未滿	0.05 未滿	0.8 以下
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)		0.02 未滿											0.02 未滿	0.02 未滿	0.02 未滿	1.0 以下
14	四塩化炭素 (mg/L)		0.0002 未滿											0.0002 未滿	0.0002 未滿	0.0002 未滿	0.002 以下
15	1,4-ジオキササン (mg/L)		0.005 未滿											0.005 未滿	0.005 未滿	0.005 未滿	0.05 以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未滿											0.0002 未滿	0.0002 未滿	0.0002 未滿	0.04 以下
17	ジクロロメタン (mg/L)		0.0002 未滿											0.0002 未滿	0.0002 未滿	0.0002 未滿	0.02 以下
18	テトラクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未滿											0.0002 未滿	0.0002 未滿	0.0002 未滿	0.01 以下
19	トリクロロエチレン (mg/L)		0.0002 未滿											0.0002 未滿	0.0002 未滿	0.0002 未滿	0.01 以下
20	ベンゼン (mg/L)		0.0002 未滿											0.0002 未滿	0.0002 未滿	0.0002 未滿	0.01 以下
21	塩素酸 (mg/L)		0.06 未滿											0.06 未滿	0.06 未滿	0.06 未滿	0.6 以下
22	クロロ酢酸 (mg/L)		0.002 未滿											0.002 未滿	0.002 未滿	0.002 未滿	0.02 以下
23	クロロホルム (mg/L)		0.003											0.003	0.003	0.003	0.06 以下
24	ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未滿											0.003 未滿	0.003 未滿	0.003 未滿	0.03 以下
25	ジブromクロロメタン (mg/L)		0.001 未滿											0.001 未滿	0.001 未滿	0.001 未滿	0.1 以下
26	臭素酸 (mg/L)		0.001 未滿											0.001 未滿	0.001 未滿	0.001 未滿	0.01 以下
27	総トリハロメタン (mg/L)		0.003											0.003	0.003	0.003	0.1 以下
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.003 未滿											0.003 未滿	0.003 未滿	0.003 未滿	0.03 以下
29	ブromジクロロメタン (mg/L)		0.001 未滿											0.001 未滿	0.001 未滿	0.001 未滿	0.03 以下
30	ブromモホルム (mg/L)		0.001 未滿											0.001 未滿	0.001 未滿	0.001 未滿	0.09 以下
31	ホルムアルデヒド (mg/L)		0.008 未滿											0.008 未滿	0.008 未滿	0.008 未滿	0.08 以下
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)		0.01 未滿											0.01 未滿	0.01 未滿	0.01 未滿	1.0 以下
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.03											0.03	0.03	0.03	0.2 以下
34	鉄及びその化合物 (mg/L)		0.03 未滿											0.03 未滿	0.03 未滿	0.03 未滿	0.3 以下
35	銅及びその化合物 (mg/L)		0.01 未滿											0.01 未滿	0.01 未滿	0.01 未滿	1 以下
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		2.8											2.8	2.8	2.8	200 以下
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)		0.005 未滿											0.005 未滿	0.005 未滿	0.005 未滿	0.05 以下
38	塩化物イオン (mg/L)	2.2	2.0	2.0										2.2	2.0	2.1	200 以下
39	カルシウム・マグネシウム等 (硬度) (mg/L)		35											35	35	35	300 以下
40	蒸発残留物 (mg/L)		53											53	53	53	500 以下
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02 未滿											0.02 未滿	0.02 未滿	0.02 未滿	0.2 以下
42	ジエオスミン (mg/L)		0.00001 未滿											0.00001 未滿	0.00001 未滿	0.00001 未滿	0.0001 以下
43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001 未滿											0.00001 未滿	0.00001 未滿	0.00001 未滿	0.0001 以下
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.002 未滿											0.002 未滿	0.002 未滿	0.002 未滿	0.02 以下
45	フェノール類 (mg/L)		0.0005 未滿											0.0005 未滿	0.0005 未滿	0.0005 未滿	0.005 以下
46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量) (mg/L)	0.2 未滿	0.2	0.2 未滿										0.2	0.2 未滿	0.2	3 以下
47	pH 値	7.6	7.6	7.5										7.6	7.5	7.6	5.8~8.6
48	味	異常なし	異常なし	異常なし											異常回数	0	異常なし
49	臭	異常なし	異常なし	異常なし											異常回数	0	異常なし
50	色度 (度)	0.5 未滿	0.5 未滿	0.5 未滿										0.5 未滿	0.5 未滿	0.5 未滿	5 以下
51	濁度 (度)	0.1 未滿	0.1 未滿	0.1 未滿										0.1 未滿	0.1 未滿	0.1 未滿	2 以下
	残留塩素 (mg/L)	0.36	0.30	0.36										0.36	0.30	0.34	0.1 以上
	判定	適合	適合	適合													