

## 市立つるまきこども園における水道水の流出について

令和 7 年 9 月 1 日 こども健康部保育こども園課

**1 事案の概要**

令和 7 年 6 月 5 日から同年 8 月 2 日までの水道使用量が前年同月に比べて多いことが上下水道局営業課からの情報提供で判明しました。そのため、保育こども園課職員が現地確認及び園長への聞き取りを行った結果、止水栓（凍結防止用水抜き栓）を開栓にしていたことにより、プールに給水する際、同時に大量の水道水が流出していたものです。

なお、水道水が流出（給水栓を開栓）した時間は、プールを使用した 19 日間のうち、1 日当たり約 4 時間、合計で約 76 時間と推測されます。

**2 原因**

今季のプール使用に当たって、令和 7 年 6 月 11 日にプール掃除を行う際、作業マニュアルの誤認及び給排水設備の構造の理解不足により、誤って止水栓を開栓し、その状態が継続されていたことによるものです。

**3 水道使用量及び水道料金（8 月検針分）**

## (1) 水道使用量

3, 980 立方メートル（前年同月 555 立方メートル）

## (2) 水道料金

1, 040, 930 円（前年同月 127, 682 円）

※ 排水については雨水管への排水となり、下水道使用料は発生しません。

**4 再発防止策**

止水栓の取扱いについて、マニュアルの見直し及びチェック表の作成を行うとともに、給排水設備の構造を職員全員で共有するなど、再発防止の徹底に努めます。

**5 その他**

市立つるまきこども園以外のこども園 4 園については、プール用給水管に止水栓の設置はなく、同様の事案が発生する恐れはありません。

【参考】水道水流出のイメージ

