

仕 様 書

- 1 件 名 令和3年度秦野市表丹沢野外活動センター消防設備点検委託業務
- 2 業務場所 表丹沢野外活動センター 秦野市菩提2046-5 TEL 75-0725
- 3 内 容 消防法第17条の3の3の規定による消防設備の保守点検
 - (1) 自動火災報知設備点検

ア 受信機	複合火災受信機P型30回線 研修棟・・・	1台
	活動棟表示機5回線・・・・・・・・・・	1台
	管理棟表示機30回線・・・・・・・・・・	1台
イ 感知機	光電式スポット型煙感知器・・・・・・・・	113個
	定温式スポット型感知器・・・・・・・・	25個
ウ 発信機	・・・・・・・・・・・・・・・・	3個
エ 表示灯	・・・・・・・・・・・・・・・・	3個
 - (2) 防火防排煙設備

ア 複合火災受信機P型30回線・・・・・・・・	1台
イ 自動閉鎖装置・・・・・・・・	2台
ウ 光電式スポット型煙感知器 3種・・・・・・・・	2個
 - (3) 非常放送設備

ア 放送アンプ 20回線・・・・・・・・	1台
イ 天井スピーカー・・・・・・・・	41個
ウ 壁掛スピーカー・・・・・・・・	7個
エ ホーンスピーカー・・・・・・・・	4個
 - (4) 火災通報装置・・・・・・・・
 1台 |
 - (5) 誘導灯

ア 避難口 高輝度B級・・・・・・・・	4台
イ 避難口 高輝度C級・・・・・・・・	10台
ウ 通路 高輝度B級・・・・・・・・	1台
エ 通路 高輝度C級・・・・・・・・	2台
オ 階段通路・・・・・・・・	4台
 - (6) スプリンクラー設備

ア 加圧送水装置・・・・・・・・	1台
イ 補助加圧送水装置・・・・・・・・	1台
ウ 制御盤・・・・・・・・	1台
エ スプリンクラーヘッド・・・・・・・・	262個
オ アラーム弁・・・・・・・・	3台
カ 圧力スイッチ・・・・・・・・	4個
キ 末端試験弁・・・・・・・・	3台
ク 呼水槽・・・・・・・・	1台
 - (7) 自家発電設備・・・・・・・・
 1機 |
 - (8) 非難器具

避難はしご・・・・・・・・	1台
---------------	----
 - (9) 消火器・・・・・・・・
 16本 |

4 委託期間 令和３年８月３１日から令和４年３月３１日まで

5 点検実施時期及び結果報告書提出期限

(1) 前期 外観点検及び機能点検業務

令和３年８月３１日から９月３０日の間

(2) 後期 総合点検業務

令和４年３月１日から３月３１日の間