

令和 3 年度秦野市表丹沢野外活動センター
水質管理委託業務
仕様書

1 業務の場所

秦野市菩提 2 0 4 6 - 5 電話 7 5 - 0 7 2 5

秦野市表丹沢野外活動センター

2 業務内容

(1) 研修棟（水道水）

ア 給水装置の保守点検（濾過機を除く） 1 2 回（毎月 1 回）
（受水槽（16.4 m³）、給水ユニット、薬品注入器、配管、制御盤など）

イ 簡易水質検査 1 2 回（毎月 1 回）
（残留塩素、P H、濁度、色度、味、臭気）

ウ 水質管理（採取及び提出） 1 回／年

エ 受水槽の清掃 1 回／年

(2) キャンプ場及び管理棟

（受水槽（3 m³）、薬品注入器、配管、制御盤など）

ア 給水装置の保守点検 1 2 回（毎月 1 回）

イ 簡易水質検査（水道水） 1 2 回（毎月 1 回）
（残留塩素、P H、濁度、色度、味、臭気）

ウ 水質管理（採取及び提出） 1 回／年

エ 受水槽の清掃 1 回／年

(3) 風呂棟

ア 給水装置等の保守点検（濾過機を除く） 1 2 回（毎月 1 回）
（配管、薬品注入器など）

イ 簡易水質検査（水道水、風呂水 2 箇所） 1 2 回（毎月 1 回）
（残留塩素、P Hなど）

(4) 配水場

ア 給水装置の保守点検（ポンプを除く） 1 2 回（毎月 1 回）
（受水槽（7.4 m³）、配管など）

イ 水質管理（採取及び提出） 1 回／年

ウ 受水槽の清掃 1 回／年

※ (1)から(3)に設置の薬品注入器について、薬品が減ったら必要に応じて補充すること。なお、薬品については施設管理者が用意するものとする。

※ 保守点検及び水質検査等について、分析結果が出次第、速やかに報告書を作成し提出すること。

3 委託期間

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

4 その他

秦野市表丹沢野外活動センターにおいて、常に安定した給水等ができるよう給水装置の保守点検及び水質管理を行うこと。

また、定めのない事案については担当課と協議のうえ決定すること。