

外部仕上表

屋根	・カラーガルバリウム鋼板 厚0.4 嵌合式瓦棒葺 雪止金物付 下地：アスファルトルーフィング940+木繊維セメント板 厚30 役物：軒先見切面戸、軒下切口、片棟両押、けらば包み※役物は屋根と同材とする。	外中木	・基礎～外壁見切り水切りカラーステンレス t0.4加工
軒天	・杉小幡板（さなつぎ）厚12×100 仕上：木材保護着色塗料3回塗り（キシラデコール同等品） 下地：繊維混入ケイカル板 厚8二層、針葉樹合板特類 厚9	建具	・コンクリート打放精修 H=500
外壁	・杉板 厚15.0横張り（本実） 仕上：木材保護着色塗料3回塗り（キシラデコール同等品） 下地：透湿防水シート、針葉樹合板特類 厚12 スプリンクラーポンプ室下地：硬質木片セメント板 厚18		・アルミ製 ・軒縁無し 下部に粒度調整砂雨水受け層設置（別途） 縦断板

内部仕上表

用	室 名	床	上段：仕上材 下段：下地材	巾 木	壁	上段：仕上材 下段：下地材	天 井	上段：仕上材 下段：下地材	廻縁	天井高	備 考
	スプリンクラー ポンプ室	コンクリート打込金銀押え		コンクリート打放し	強化石膏ボード厚21現し		強化石膏ボード厚12.5現し グラスウール24k 厚50			2,500	鉄板製点検口φ600 ステンレスステップφ16
	各種ポンプ室	コンクリート打込金銀押え		コンクリート打放し	柱現し一部 強化石膏ボード厚21現し		梁・垂木・野地材現し				
	貯水庫	塗膜防水～パラテックスB-2工法（・プライマー ・エチレン酢酸ビニル樹脂剤塗布 ・ポリマーセメント系保護剤塗布）					天井面は除外			800	

建具表

数量	① AD	× 1	① AD	× 1	(防火設備)	① AW	× 3	① AG	× 3
場所	ポンプ室					ポンプ室			
型式	両開扉					ガラリ付鉄め殺し窓			
姿図									
材質	アルミ					アルミ			
見込	70					70			
金物	ドアクロージャー、シリンダー錠					付属金物一式			
硝子	型 t 4、型網入り t 6.8 (防火設備)					型 t 4			
仕上	電解着色					電解着色			
摘要	防虫網付					防虫網付			

