

08 組構工事

1 コンクリートブロック	・ 種別 : ・ A種 ・ B種 ・ C種 (防水) ・ 厚さ : ・ 100mm/m ・ 120mm/m ・ 150mm/m ・ 190mm/m ・ 補強鉄筋: 縦筋 D10 400mm/m 横筋 D10 600mm/m 開口補強筋 D13
2 レンガ積み	・ 種別 : ・ 普通 ・ 耐火 ・ 使用箇所: ・ 火床 ・ 煙道 ・ その他 ()
3 ALC版	・ 形状・寸法: ・ 外壁 125 m/m ・ 間仕切壁 m/m ・ 床版 m/m ・ 屋根板 m/m ・ 目地コーキング材: ・ 弾性 (・ ポリサルファイド系 ・ シリコン系 ・ ポリウレタン系) ・ 塑性 (・ アクリル系 ・ ブチル系) ・ 油性 ・ その他 () ・ 取付金物: S S 4 1 を原則とし、重鉛メッキ処理を原則とする。
4 ブレキャストコンクリート	・ 本工事は、事前に指定製作所に於て設計図及び仕様書に基づきあらかじめ製作、組立工法の詳細について、施工図及び、施工計画書を提出し、係員の承認を受けた後工事に着手する。 ・ コンクリートの種別: ・ 軽量コンクリート (構造用) ・ 普通コンクリート ・ 混和剤の有無: ・ 必要 ・ 必要 ・ コンクリートの強度: N/mm ² ・ 型枠: ・ 木製 ・ 金属製 ・ その他 () ・ シーリング材: ・ ポリサルファイド系 ・ その他 () ・ 取付金物の防錆処理: ・ シンクロメートメッキ処理 ・ 重鉛メッキ処理 ・ その他 () ・ 現試作品: ・ 必要 ・ 必要

09 防水工事

1 一般事項	・ 本工事は、すべて責任施工とする。
2 アスファルト防水	① 種別: ・ 歩行用屋上防水 ・ 露出上防水 ② 室内防水 ・ その他 ()
3 シート防水	種別: ・ 合成ゴム系シート防水 厚 m/m ・ 合成樹脂系シート防水 厚 m/m ・ その他 (塩ビ系シート防水A2.0歩行用)
4 塗布、塗膜防水	・ 種別: ・ ウレタン塗布防水 厚 2.0mm ガラスクロス入り ・ ゴムアスファルト塗布防水 厚 m/m ・ その他 ()
5 モルタル防水	・ 種別: ・ セメント系 ・ 樹脂系 ・ その他 ()
6 止水板	・ 地下階 コンクリート打継ぎ箇所止水板: ・ 不要 ・ 必要: ・ クロロプレン ・ 合成樹脂
7 目地押え伸縮目地	・ 目地材料: ・ エラストイト+アスファルトコンパウンド (市 m/m) ・ 発泡樹脂板+アスファルトコンパウンド (市 m/m) ・ 既製合成樹脂品 (市 m/m) ・ 工法: ・ アスファルトコンパウンドは、防水押え仕上り直より5mm/㎡以下に充てんしエラストイト以外の目地押えは必ず撤去する。
8 責任保証	・ 工事請負者及び施工会社は、記名捺印の上、下記保証期間の保証書を3部係員に提出するものとし、事故を生じた場合は、無償にて補修復旧なすものとする。 ・ アスファルト防水: 10 年間 (耐用) ・ シート防水: 10 年間 ・ 塗布防水: 10 年間 (メーカー仕様) ・ モルタル防水: 10 年間 ・ その他 ()

9 コーキング材

・ 外部建築目地:	・ ポリサルファイド系 ・ ポリウレタン系 ・ 油性系 ・ シリコン系 ・ その他 ()
・ コンクリート打継目地:	・ ポリサルファイド系 ・ ポリウレタン系 C種 ・ 油性系 ・ シリコン系 ・ その他 ()
・ 充てんは	10 mm× 7 mmを最小とする。バックアップ材を使用するものとし、発泡樹脂成型材とする。

10 石工事

1 一般事項	・ 石材は、傷、亀裂又は亀裂を生じる恐れのある疵や欠点の少ないものとし、色、仕上の材質は、サンプルにより、指定する。 ・ つなぎ金物の太柄、縮、干切等は防錆処理を施した鋼又は、真ちゅう製とする。 ・ 仕上の種類は、次の記号を用いる。 A=木継ぎ B=水継ぎ C=組継ぎ D=小継ぎ E=ひき肌 F=ビシヤン叩き G=割肌
2 材料	・ 大理石: ・ 国産 ・ 外国産 ・ 板厚 m/m ・ 仕上 ① 花崗岩: ② 国産 ③ 外国産 ④ 板厚 20 mm/m ・ その他: ・ 国産 ・ 外国産 ・ 板厚 m/m ・ 仕上 G ・ テラゾーブロック: ・ 種石 ・ 厚 m/m ・ 仕上 ・ 石貼り平板ブロック: ・ 種石 ・ 厚 m/m ・ 仕上

11 タイル工事

1 一般事項	・ 指定製造会社の製品により、見本品を提出し、係員の承認を受ける。 ・ タイル取付図を作成し、指定の箇所は役物を用いるものとし、係員の承認を受ける。
2 工法	・ 伸縮目地: 垂直方向には、柱間毎に (柱型がない場合) あるいは柱型の両側 (柱型がある場合) に設ける。 水平方向には、各層毎に設ける。 ・ タイル張工法: ・ 圧着工法 ・ 囲子張工法 ・ 接着張工法 ・ 打ち込み工法 ・ その他 ()
3 普通タイル	・ 陶器タイル m/m× m/m×厚 m/m ① 半磁器タイル 150 m/m×150 m/m×厚 5.5 m/m ② 磁器タイル 150 m/m×150 m/m×厚 13、10 m/m ・ モザイクタイル m/m× m/m×厚 m/m ・ クリッカータイル m/m× m/m×厚 m/m ・ その他 () m/m× m/m×厚 m/m
4 特殊タイル	・ テッセラタイル m/m× m/m×厚 m/m ・ 窯変タイル m/m× m/m×厚 m/m ・ 模様タイル m/m× m/m×厚 m/m ・ 外国産タイル m/m× m/m×厚 m/m ③ 防汚タイル 和便 巾600×1200×厚11mm/m

12 木工事

1 一般事項	① 材木は、神奈川県産材を使用する。但し下記部位の使用材は除外する。 活動棟 壁間壁 破風材 鼻隠し材 土台は、高湿による防虫処理剤を使用する。 ・ ラワン材使用の場合は、加熱による防虫処理材とする。但し係員の承認を受けて、高湿による防虫処理剤を使用してもよい。 ③ 特記なき水廻り及び低、敷居類は、桧を使用するものとす。 ④ 見え隠れ材: ⑤ 樹種 桧・杉 ⑥ 等級 特1 ⑦ 和室造作材: ⑧ 樹種 桧・杉 ⑨ 等級 上小節 ⑩ 一般造作材: ⑪ 樹種 桧・杉 ⑫ 等級 上小節 (但し見え隠り面は節の無い部分を使用すること) ⑬ 材種 桧・杉 ・ 見え隠れ部分の庇面土に接する部分、及び地盤より1m以内の部分に行うものとする。
2 樹種及び等級	
3 防虫・防虫の処理	

13 屋根工事

1 鋼板葺	① 材料: ・ 亜鉛 鉄板 ・ 片面カラー鉄板 ・ ビニール被覆鉄板 ② カラーガルバリウム鋼板 ③ 板厚: ・ 0.4mm ④ 工法: ・ 壁ハズレ (・ R 形状) ⑤ 嵌合式瓦葺き ・ 波板葺 (・ 大波 ・ 小波) ・ 横葺 ⑥ 形状: ⑦ 瓦尺 ・ 規格 ⑧ 野地板: ・ ドリゾール板 厚 m/m ・ 硬質木片セメント板 厚 25mm/m ・ 杉瓦板 厚 m/m ⑨ その他 (水廻りセメント板 厚30 ⑩ 下葺: アスファルトフーフィング (94.0) ・ アスファルトフタル (20kg以上) ・ その他 () ・ その他 ()
2 スレート葺	・ 材料: ・ 石綿大波 ・ 石綿小波 ・ 石綿平板 ・ リブ ・ その他 ()
3 折版構造	・ 材料: ・ 亜鉛 鉄板 ・ 片面カラー鉄板 ・ ビニール被覆鉄板 ・ その他 (H166ハズレ ガルバリウム鋼板 ・ 板厚: 0.6 mm/m ・ 被覆: ・ 耐火 ・ 断熱 (ダブル断熱 断熱材A100 ・ 工法: ・ 指定製造所の仕様による。
4 アスファルトシングル葺	・ 材料・工法: カラーヘ スト (コロニアル葺)
5 その他の屋根葺	・ 材料・工法: カラーヘ スト (コロニアル葺)
6 樋	・ 壁樋: ・ 白ガス管 (φ m/m) ・ 硬質塩ビパイプ () ・ 谷樋: ・ カラー鉄板 ・ ステンレス管 ・ その他 (ステンレス金具 ③ 軒樋: ・ カラー鉄板 ④ ステンレス板 ・ 塩ビ製 ・ その他 (ウレタン系塗膜防水 A2.0 ・ 防露: ・ 建物内部に設けられた断熱性な保冷ガラス繊維保温断熱厚25mm/mの上アスファルトワエント巻ビニールテープ押えとする。 ・ 工事請負者及び施工会社は、記名捺印の上、下記保証期間の保証書を3部係員に提出するものとし、事故を生じた場合は、無償にて補修復旧なすものとする。 ・ 鋼板葺: 20 年間
7 責任保証	

14 金属工事

1 一般事項	① 工事にあたっては、製作図を提出の上係員の承認を受けるものとする。
2 防錆処理	② 外部金物: ・ ジンクロメートメッキ処理 ・ 重鉛メッキ処理 ③ その他 (溶融亜鉛メッキ 400g ・ 内部金物: ・ JIS (鉛内ジンクロメート防止塗料) に規定する。 塗料1回塗とする。 ④ 取付用下地金物: ・ 指定なき限り重鉛メッキ処理とする。
3 軽量鉄骨天井及び壁下地材	・ 軽量鉄骨天井下地及び、壁下地は指定製造所製品とし、防錆処理はジンクロメートメッキ処理、または重鉛メッキ処理を施したものとする。

4 金属製階段ノンスリップ	・ 材質・市: ・ ステンレス製 m/m ・ アルミ製 m/m ・ 鉄製 m/m ・ 真鍮製 m/m ・ その他 () ・ 型式: ・ タイヤ入 ・ タイヤ無 ・ 材質: ・ 鋼鉄製コールドロール焼付仕上とする。 ・ 取付工法: ・ 先付け工法 ・ 後付け工法
5 ルーフドレイン	・ 種類: ・ 並型 ・ 防水型 ・ 耐重型 ・ 防臭型 ・ 錠 (・ 有 ・ 無) ・ 材質: ・ 鋼鉄製 ・ アルミ特製 ・ その他 () ・ 型式: ・ 丸型 ・ 角型 ・ 二重型化粧マンホール
6 網蓋	① 材質: ② アルミ特製 ・ ステンレス特製 ・ その他 () ③ 寸法: ④ 450mm/角 ・ 600mm/角 ・ 900mm/角 (マンホール) ・ その他 ()
7 天井改め口	① 材質: ・ 鋼鉄製 m/m ・ ステンレス製 200×900mm/m ・ その他 ()
8 格子蓋	① 材質・形状等は、設計図によるものとする。 箱金物、独立柱金物
9 製作金物	① 材質: ・ アルミ特製 ・ ステンレス特製 ・ その他 ()
10 床下改め口	① 寸法: ・ 450mm/角 ② 600mm/角 ・ 900mm/角 (マンホール) ・ その他 ()

15 左官工事

1 モルタル塗	① モルタルは亀裂防止剤、接着剤、防水剤その他の混和剤が必要に応じて係員と協議の上使用するものとする。 ② 塗厚: ③ 内壁: 20mm/m ・ m/m ④ 外壁: 25mm/m ・ m/m ⑤ 床: 30mm/m ・ m/m
2 防水モルタル壁	① 防水剤は指定製造会社の製品とし、モルタルの項に準じて仕上げる。 割合容積比 セメント: 1 砂: 2 防水剤 (製造会社の指定量)
3 プラスタ壁	・ 種類: ・ ドロマトプラスター ・ 石膏プラスター ・ ALC版用プラスター ・ その他 () ・ ラスポード: ・ 厚 9mm/m ・ 厚 7mm/m ・ その他 ()
4 収付タイル (複層収付材)	・ 種類: ・ 無機質系 R.E. E ・ その他 () ・ 防水形成樹脂エマルジョン系 ・ 仕上: (弾性タイルゆず取仕上 低汚染性水系弾性つや消し塗料
5 リシン吹付	・ 種類: ・ アクリル系 ・ セメント系 ・ その他 () ・ 仕上: ・ 本施工前に見吹きを行い、収付回数を決する。
6 白セメント	・ 白セメントにドロマトプラスター (上塗り) を10%混濁水練りしたものをして使用するものとし、2回収付とする。
7 岩綿吹付	・ 種類: ・ 吸音用 ・ その他 () ・ 収付厚: ・ 10mm/m ・ 15mm/m ・ 20mm/m ・ 25mm/m ・ 30mm/m ・ その他 () ・ 色: ・ 着色 ・ 原色 ・ 仕上: ・ 吹付 ・ こて押え
8 ひろ石吹付	・ 種類: ・ 吸音用 ・ その他 () ・ 吹付厚: ・ 3mm/m ・ 5mm/m ・ 色: ・ 着色 ・ 原色 ・ 仕上: ・ 吹付 ・ かき落し ・ こて押え
9 人造石塗り	・ 仕上: ・ 水磨き ・ 粗磨き ・ 小叩き ・ かき落し ・ その他 ()
10 テラゾー現場塗	・ 仕上: ・ 水磨き ・ 粗磨き ・ 小叩き ・ かき落し ・ その他 ()
11 塗床材	・ 種類: ・ 硬質着色床 ・ 合成樹脂ビニール系 ・ 合成樹脂エポキシ系 ・ その他 ()
12 コンクリート壁	・ 仕上: ・ 水磨き ・ 粗磨き ・ 小叩き ・ かき落し ・ その他 ()