



断面詳細図 S=1:10

排煙上無窓検討
土間：3.64×4.55＝16.56
座敷：3.64×4.55＝16.56
合計 33.12×1/50＝0.66
開口巾：0.878+0.772+0.772＝2.42
開口高＝330
有効開口：W2.42×H0.33＝0.79
判定：0.66 ＜ 0.79・・・OK

NOTE				
	株式会社アイマーク一級建築士事務所	SCALE 1／50	JOB.NAME 平成28年度　表丹沢野外活動センター昔の生活学習館(仮称)建設工事	A
	一級建築士事務所登録：第12842号	DATE H28. 8	TITLE 平面図(吹抜部)	10
	一級建築士大臣登録：第193494号			
	国本　正和			