



- ※1. 地中埋設管路はGL-600以上とする
2. 地中埋設管路には埋設シートを敷設する
3. 接地極には接地埋設標を取付ける（銅製・測定試験共）

既設 浴場棟 S=1/100

- ☒ (C) P. BOX 150×150×100 塗装共
☒ (D) P. BOX 150×150×100 (WP. SUS)

NOTE

株式会社アイマーカー級建築士事務所
一級建築士事務所登録：第12842号
一級建築士大臣登録：第193494号
国本 正和

SCALE 1/100
1/450
DATE H 2 8 . 8

JOB NAME 平成28年度表丹沢野外活動センター昔の生活学習館(仮称)建設工事
TITLE 弱電 配置図