

機 械 設 備 工 事      特 記 仕 様 書

1.    工    事    種    目

本工事は下記工事の一切を施工するものとする。  
機械設備工事  
1.    衛生器具設備    2.    給水設備    3.    排水設備    4.    給湯設備    5.    ガス設備（L P G）    6.    換気設備
2.    工    事    基    準















本工事の仕様は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（平成28年版）、公共建築  
改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（平成28年版）及び以下に掲げる特記（図面に記載された仕様事項を含む）によるものとする。  
優先順位は、下記による。  
1. 法令、政令、規制等の定め及び指導  
2. 質問書及び質問書に対する質問回答書  
3. 特記仕様書  
4. 図面  
5. 下記の仕様書等  
・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 平成28年版）  
・公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 平成28年版）  
・機械設備工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 平成28年版）  
・機械設備工事監理指針・間解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 平成28年版）  
・公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 平成28年版）
3.    諸    手    続

本工事に関係ある法令、条例及び規則等を遵守し、手続、申請等は請負者の費用負担により、これを代行するものとする。
4.    施    工    図    他

ポンプ類及び送・排風機類は、施工図による径路で全揚程又は機外静圧の計算書を作成し、監督員に提出するものとする。
5.    官    庁    検    査

諸官庁及び保健所、水道局等への申請又は届出等は速やかに行い、試験調整を十分に行った上で引渡し以前に検査を受けること。

凡 例 表

記 号	名 称	備 考
―― ―――	給 水 管	(一般配管)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 JWWA K 116 (SQP-VN) (外面一次防錆) 保温仕様 機械室 b・(ロ)・Ⅶ P S・床上陽室 02・(ロ)・Ⅶ (埋設配管)水道用耐摩耗性ポリ塩化ビニル管 JIS K 6742 (HIVP) 屋外露出 e2・(ハ)・Ⅶ
―― ――― I ―――	給 湯 管	(一般配管)水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管 JWWA K 140 (SQP-HVN) 保温仕様 機械室 b・(ロ)・Ⅰ P S・床上陽室 02・(ロ)・Ⅰ 屋外露出 e2・(ロ)・Ⅰ ビット内 01・(ロ)・Ⅰ
―― PG ―――	プロパンガス管	(一般配管)ガス用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管 JIS G 3452 (カラー鋼管) (埋設配管)ガス用ポリエチレン管 JIS K 6774 (PE)
―― ―――	排 水 管	(一般配管)リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 JIS K 9798 (RF-NP) 保温仕様 P S・床上陽室 02・(ロ)・Ⅶ (屋内埋設配管)リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 JIS K 9798 (RF-NP) (ビット内配管)リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 JIS K 9798 (RF-NP) (屋外埋設配管)リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 JIS K 9797 (RS-VU)
≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡	浸 透 施 設	浸透施設構造図による
	水レキ 200mm 水栓	給水栓・混合栓
	仕 切 弁	JV 5 (50A以下管端防食ねじ込み型弁 給水用5K 給湯用5K) JIS B2031 (65A以上ねずみ締弁 ナイロンライニング5K) 60表示はガスコックを示す
	ボ ー ル 弁	JV 5 (50A以下管端防食ねじ込み型弁 給水用10K 給湯用10K)
		S U S 製 300 L 以上 日本水道協会認証品 (G H-1 接続用)
	ガスメータ	別途工事 (ガス供給業者工事)
	床 排 水 口	D (目黒)、防水皿付
	床 上 掃 除 口	C O A
	リモコンスイッチ	メーカー指定品
	汚 水 樹	インバート鋼防臭型マンホール、M H B
	小 口 径 樹	塩ビ蓋 (汚水表示付) 付
	ト ラ ッ プ 樹	泥溜まり 1 5 0 H、流出管トラップ付
	集 水 樹	ため樹、泥溜り 1 5 0 H、格子蓋、S U S 製塵受け籠付
≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡	排 気 ダ ク ト	亜鉛鉄板製スパイラルダクト
P F 	ベンドキャップ	ステンレス製深型フードタイプ、ガラリ付 告示1369号第1項七による構造とする。
	天 井 換 気 扇	